

平成24年11月15日

節電行動結果について

兵庫県建築健康保険組合

平成24年6月15日に、節電行動計画を策定し、平成24年7月2日から平成24年9月7日まで節電に取り組みました。その結果について、次のとおり公表します。

1 取り組み事項について

概ね計画どおりに実施しました。

2 冷房ガス・電気の使用量及び使用料金は下表のとおりです。

使用月	冷房ガス		電 気	
	使用量(ユニット)	使用料金(円)	使用量(kwh)	使用料金(円)
22年6月	4,669	14,380	1,409	28,250
22年7月	6,687	26,547	1,450	28,000
22年8月	6,017	26,776	1,443	29,278
22年9月	2,140	13,803	1,370	27,975
計(A)	19,513	81,506	5,672	113,503
23年6月	2,870	14,895	1,192	25,402
23年7月	4,934	22,499	1,233	27,336
23年8月	3,672	22,289	1,242	24,741
23年9月	960	9,658	1,214	24,851
計(B)	12,436	69,341	4,881	102,330
24年6月	2,040	8,140	1,242	24,728
24年7月	4,344	19,896	1,334	27,894
24年8月	4,315	22,654	1,171	24,099
24年9月	912	6,530	1,236	25,103
計(C)	11,611	57,220	4,983	101,824
(B)÷(A) ×100(%)	63.7	85.1	86.1	90.2
(C)÷(B) ×100(%)	93.4	82.5	102.1	99.5

(注) 使用量には、共用部分を含みます。

平成24年6月15日

兵庫県建築健康保険組合節電行動計画

関西電力株式会社管内における原子力発電所の一部稼働休止継続による節電要請に対応するため、昨年同様に節電行動計画を策定し、使用電力量の節減に取り組むこととする。

1 取り組み期間

平成24年7月2日(月)～平成24年9月7日(金)

2 取り組み内容

当健康保険組合は、兵庫建設会館に入館しているため、当会館を管理している社団法人兵庫県建設業協会が策定する「節電計画」に準じて、次のとおり取り組む。

(1) 執務エリア

冷房温度の設定について

冷房温度を28℃に設定する[原則として、8時55分オン・17時オフ](担当：総務課)

昼休み室内消灯の実施について

昼休み(12時～13時)は、一斉消灯を行う。(担当：総務課)

OA機器の電源管理の徹底について

出張等により長時間離席をする時及び終業時は、主電源をオンにしておく必要があるパソコン(1台)及びFAX(コピー機兼用)(1台)以外のパソコン(6台)、コピー機(4台)、シュレッダー(1台)は、主電源をオフにする。(担当：業務課)

(2) 服務関係

就業時間の厳守

就業時間内(9時～17時)での業務処理を励行し、時間外勤務は原則として行わない[原則として、8時55分点灯・17時消灯](担当：総務課)

軽装の徹底

スーパークールビズの周知・徹底を行う。

熱中症の予防や対策の周知

節電等により、熱中症に罹る恐れがあるため、その予防や対策について、周知・徹底を行う。

年次休暇の取得の促進

夏期において、節電及び健康管理の観点から、年次休暇の取得の促進を図る。

サマータイムについて

サマータイムについては導入しない。